



PLANTA BAIXA PREVENTIVO INCÊNDIO

A: 288,22 m²
ESC: 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS (PORTAS)

CÓDIGO	REFERÊNCIA
P1	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA MADEIRA 80X210
P2	PORTA DE CORRER 1 FOLHA MADEIRA 90X210
P3	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA MADEIRA 100X210
P4	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS ALUMINIO 120X210
P5	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VIDRO 160X220
P6	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA MADEIRA 160X220
P7	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VIDRO 180X260
P8	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA ALUMINIO 55X210

SIMBOLOGIA GERAL

- ⊕ EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA
 - ⊕ EXTINTOR PQS 4 KG
 - ⊕ EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG
 - ☒ BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE EMERGENCIA C/ 2 FAROS DE 55W/12Vcc CADA AUTONOMIA DE 2 HORAS
 - ☒ BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE EMERGENCIA C/ LAMPADA PL-9W/6Vcc AUTONOMIA DE 2 HORAS
 - SAIDA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, 12Vcc
 - SAIDA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL C/ SETA DE DIREÇÃO, 12Vcc
 - ▶ TOMADA UNIPOLAR a 250cm DO PISO
 - ▶ TOMADA UNIPOLAR a 110cm DO PISO, C/ CIRCUITO INDEPENDENTE
 - ▶ ACIONADOR DE ALARME TIPO QUEBRA-VIDRO C/ SIRENE CONJUGADA 24Vcc E INDICAÇÃO VISUAL 120 A 150 DO PISO ACABADO
 - ▶ DETECTOR DE FUMACA 24Vcc
 - ▶ CENTRAL DE ALARME AUTOMÁTICA AUTONOMIA DE 2 HORAS COM 12 LAÇOS 220V/24Vcc COM INDICADOR DE LOCAIS PROTEGIDOS E DEFEITOS DO SISTEMA, POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE TODOS OS ALARMES, TEMPORIZADOR COM TEMPO MÁXIMO DE RETARDO DE 3min., COMUTAÇÃO DE FONTE AUTOMÁTICA.
 - SISTEMA DE ALARME - ENFIAÇÃO
 - ☒ SISTEMA DE ALARME - INDICADORES SONOROS
 - ☒ SISTEMA DE ALARME - CENTRAL
 - GLP MEDIDORES DE GLP
 - ☒ CONJUNTO P/ CONTROLE E MANOBRA
- NOTA:
OS ALARMES SERÃO DO TIPO SIRENE ELETRONICA OU CAMPANHA, COM INDICADORES VISUAIS DE RISCO MEDIO ELEVADO.
- SIMBOLOGIA HIDRÁULICA
- ☒ - HIDRANTE DUPLO DE PAREDE/ ABRIGO MANGUEIRAS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE. PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

<p>Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Douglas F. Mello Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Vieira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO PPCI - PREVENTIVO INCÊNDIO</p> <p>REFERENCIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I PLANTA BAIXA/LEGENDA</p> <p>PROPRIETÁRIO PREF. MUN. IBIAM C.N.P.J.: 01.612.745/0001-74</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO JEAN MARCELO ZIERO ARQ. E URB.. CAU/BR A32454-0</p> <p>DESENHO ARQ. JEAN</p> <p>ESCALA 1/50</p> <p>DATA SET/2021</p>	<p>FRANCHA 01</p> <p>ASSINATURA</p> <p>ASSINATURA</p> <p>PREFEITURA</p>
	<p>ASSINATURA</p> <p>ASSINATURA</p> <p>ASSINATURA</p>	